



Warszawa, dnia 11. marca 2014 r.

**MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY**

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
KANDELABIA JAWNA WYDZIAŁ I

Nr. *1083/2A*

XIV *2014-03-11* XIV

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wykładzin podłogowych oraz dywanów, sprawa 16/ZP/14

Szanowni Państwo,

Departament Administracyjny MON jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. Z 2013 r. poz. 907 ze zm) zwanej dalej ustawą, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

Pytanie:

"Czy jest bezwzględne wymaganie określone w rozdziale I, p. 1b SIWZ dotyczące przydatności wykładziny do stosowania w pomieszczeniach z meblami na kółkach? Jest to parametr mocno zawężający, o ile nie uniemożliwiający, zaoferowanie wykładziny polipropylenowej o szerokości 3 m."

Odpowiedź:

W SIWZ, Rozdział I, ust. 1 ppkt b) zapis o treści:

" Wykładzina powinna być wykonana w 100% z poliamidu, spód juta syntetyczna, петельkowa, o gęstości co najmniej 170 000 przeplotów na 1m², wysokości runa min. 3,5 mm oraz masie min. 400 g/m², posiadać atest na trudnozapałność, być antyelektrostatyczna oraz przydatna do stosowania w pomieszczeniach z meblami na kółkach, w odcinkach nie krótszych niż 20 mb. Wykładzina powinna być dostępna w co najmniej pięciu kolorach: szary, beżowy, zielony, niebieski, czerwony. Ilość w poszczególnych kolorach do ustalenia."

otrzymuje brzmienie:

"Wykładzina powinna być wykonana w 100% z poliamidu, spód juta syntetyczna, петельkowa, o gęstości co najmniej 170 000 przeplotów na 1m², wysokości runa min. 3,5 mm oraz masie min. 400 g/m², posiadać atest na trudnozapałność, być antyelektrostatyczna, w odcinkach nie krótszych niż 20 mb. Wykładzina powinna być dostępna w co najmniej pięciu kolorach: szary, beżowy, zielony, niebieski, czerwony. Ilość w poszczególnych kolorach do ustalenia."

Odpowiedź na powyższe pytanie stanowi zmianę treści SIWZ.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. dnia 17 marca 2014 r. o godz. 11.00 **nie ulega zmianie**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 marca 2014 r. o godz. 12.00.

Z poważaniem,

DYREKTOR

Sebastian Szaladziński